



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0138/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **NAMELESS, SLIM, FRAME SLIM, LOGIC, YUTO, BELTI, STRIPS, PIKO, ZON, CARMEN PLUS, SPARTA NEW, MAGIC, MAGIC H, AFRO MODERN, MAB, MABX**

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w pomieszczeniach obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym oświatowo-wychowawczych, zakładach usługowych i przemysłowych oraz obiektach służby zdrowia (z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z wyłączeniem pomieszczeń administracyjnych i technicznych, grzejniki powinny mieć gładkie powierzchnie płyt grzewczych, nie mogą posiadać żadnych elementów konwekcyjnych między płytami oraz osłon bocznych i górnej. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z wyłączeniem pomieszczeń administracyjnych i technicznych, instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna
87-853 Kruszyn
Nowa Wieś k/Włocławka, ul. Jana Pawła II 12 A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna
87-853 Kruszyn
Nowa Wieś k/Włocławka, ul. Jana Pawła II 12 A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.06.05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.06.05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 czerwca 2020

The date of issue of the certificate: 5th June 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jaworski
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH